臺南市天主教聖功女子高級中學
飲用水檢測報告1080430

臺南市政府衛生局檢驗結果報告

申請(報告)編號：0108Y0513
申 請 單 位 ：天主教聖功女子高級中學
採 樣 地 點 ：台南市北區北園街87巷64號

業　　別 ：*
採 樣 單 位 ：臺南市政府衛生局檢驗中心
送 驗 件 數 ：6
抽驗原因或目的：
實 驗 室 地 址 ：臺南市新營區東興路163號

申 請 字 號 ：0108W0480
申 請 種 類 ：委託
檢 驗 種 類 ：申請檢驗
申 請 日 期 ：2019/04/29
樣 品 特 性 ：水
報 告 日 期 ：2019/05/05
實驗室名稱：檢驗中心
聯 絡 人 ：蘇致豪

第1頁/共1頁

檢測方法：
NIEA E215.52C水中大腸桿菌群及大腸桿菌檢測方法－酵素呈色及螢光反應檢測法

檢驗編號	樣品編號	樣品名稱	檢驗項目	採樣時間	收樣時間	檢驗結果	檢驗規格	結果規範
0108Y0513-001	0108W0480-001	景誠樓2F西側	大腸桿菌群	2019/04/30 11:38:00	2019/04/30 17:25:46	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0513-002	0108W0480-002	養正樓4F西側	大腸桿菌群	2019/04/30 11:45:00	2019/04/30 17:25:46	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0513-003	0108W0480-003	懿德樓1F	大腸桿菌群	2019/04/30 11:50:00	2019/04/30 17:25:46	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0513-004	0108W0480-004	玄翰樓2F	大腸桿菌群	2019/04/30 11:53:00	2019/04/30 17:25:46	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0513-005	0108W0480-005	美大苑3F	大腸桿菌群	2019/04/30 12:00:00	2019/04/30 17:25:46	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
0108Y0513-006	0108W0480-006	坤昱樓	大腸桿菌群	2019/04/30 12:05:00	2019/04/30 17:25:46	< 1.0	MPN/100mL	與規定相符
	以下空白							

第二聯：委託單位存查

備註：1. 本報告所列記錄僅對送驗檢體負責。
2. 本檢驗報告對外僅供參考，並不得作為商業廣告及法律訴訟之證明。
3. 本檢驗項目經環保署許可，採樣不在該範圍，並依公告檢測方法分析。
4. 本報告由本檢驗中心保存五年，並不得塗改、影印或分頁使用。
5. 本報告總計1頁，分頁使用無效。
6. 行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第183號。

局長陳 怡